

丰都县生态环境局

丰都县生态环境局 同意设置川王子榨菜废水处理建设项目 入河排污口的决定书

渝（丰都）环排口审〔2025〕1号

重庆川王子食品有限公司：

你（单位）于2024年4月15日向我局提出了川王子榨菜废水处理建设项目入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意川王子榨菜废水处理建设项目入河排污口设置决定如下：

入河排污口类型	☒ 工矿企业入河排污口 ☐ 工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 ☐ 城镇污水处理厂入河排污口 ☐ 其他参照上述管理的入河排污口_____
入河排污口名称	川王子榨菜废水处理建设项目入河排污口
入河排污口编码	FA-500230-0902-GYDX
设置类型	☐ 新设 ☒ 改设 ☐ 扩大
责任主体基本情况	
责任主体1名称：重庆川王子食品有限公司	
详细地址	重庆市丰都县十直镇宝泉街80号
统一社会信用代码	915002307958756000
法定代表人及联系电话	姓名：黄学强 联系电话：13*****38
行业类别	蔬菜加工
排污许可证或排污登记编号	915002307958756000001Y

入河排污口 设置地点	所在行政区域：重庆市丰都县十直镇汀溪村3社小沟子				
	排入水体名称：汀溪河				
	所在流域：长江流域				
	经度：107.838283 纬度：30.034064				
污水排放方式	☒ 连续 ☐ 间歇	入河 方式	☐ 明渠 ☒ 管道 ☐ 泵站 ☐ 涵闸 ☐ 箱涵 ☐ 其他：_____		
是否共用	☐ 是 ☒ 否				
入河排污口截面信息	☒ 圆形截面：d=0.16m，S= 0.02m ²				
	☐ 方形截面：L×B= m× m，S= m ²				
	☐ 其他形状截面：S= m ²				
入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量					
污染物种类	排放浓度 (mg/L)	全年		特殊时段（__月至__月）	
		污水排放量 (万 t/a)	污染物排 放量 (t/a)	污水日排 放量 (t/d)	污染物日 排放量 (t/d)
入河排污口合计					
COD	80	30	24	1000	0.08
NH ₃ -N	10		3		0.01
TN	70		21		0.07
TP	0.5		0.15		0.0005
Cl ⁻	5000		1500		5
SS	70		21		0.07
信息公开要求： 根据《入河排污口监督管理办法》以及 HJ1386 标准要求，该入河排污口 <u>名称、编码、类型、管理单位、责任主体、监督电话</u> 等信息应以 ☒ 标识牌 ☒ /二维码 ☐ 显示屏 ☐ _____等方式在入河排污口处信息公开。					
水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施： 该入河排污口对应的责任主体重庆川王子食品有限公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，具体包括： (1) 落实污水排放事故风险防范措施。污水处理厂配备一套柴油发电机组。选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件。设置出水水质监测设施，每日实时对排放口进行监测，防止超标废水排放。建立废水处理厂运行管理和操作责任制度。加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现并消除事故隐患。严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷					

强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。 （2）落实污水管网泄漏事故风险防范措施。管道施工时对管道材料应按规章进行认真检查、验收，管道要有足够的强度和一定耐腐蚀性能，且使用年限要长。各废水管道设立明显的警示标识。重视各废水管道的维护及管理，防止沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。 （3）做好分区防渗。重点防渗区其防渗能力等效黏土防渗层 $M_b \geq 6.0m$，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$。一般防渗区进行一般防渗，应进行混凝土硬化，或铺设等效黏土防渗层 $M_b \geq 1.5m$，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$。简单防渗区进行一般地面硬化。 （4）落实突发环境风险事件应急措施。制定事故应急预案，在突发性污染事故发生后，确定事故、事件或紧急情况，迅速、高效、有序地开展污染事故的应急处理工作，最大限度的避免和控制污染的扩大。
水生态环境保护措施： 为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括： （1）强化环境管理，做好污水收集处理，定期检查管线，防止堵塞和渗漏现象发生。 （2）严格控制进水水质，做好进水水质监测，污水进水水质出现高于污水厂进水水质要求的情况时，应开展相关隐患排查及水质来源分析并有效处理；增加污水厂出水水质监测频率，确保污水处理厂排放稳定达标。 （3）做好风险排查预防，针对不同的可能发生的突发事故，分别制定不同的应急预案，在事故发生时分别启动相应的措施。 （4）建立水环境监测系统，做好自行监测。 （5）加强水资源保护宣传，加强水法规定的宣贯，提高厂内员工水资源保护的意识，确保环保设施正常运行。
放射性物质管控措施:/无
其他需要注意的事项： （1）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。 （2）若该入河排污口设置地点、排放方式、排放量或主要污染物发生变化，需重新进行入河排污口设置论证并办理相关审批手续。

丰都县生态环境局
2025 年 4 月 25 日

